

Република Србија  
Установа "Геронтолошки центар Београд"  
Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49  
Број: 18224-473/3  
Датум: 03 DEC 2015

Предмет: Појашњења у вези са припремом понуде-ЈН 26/2015

## НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИФТОВА У Р.Ј. ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Дана 01.12.2015. године, примили смо е-mail следећег садржаја:

1. Конкурсном документацијом се, као додатни услов, између осталог, захтева да Понуђач има радно ангажовано минимум 6 лифт сервисера-монтера лифтова. Будући да је за монтажу једног лифта потребно ангажовати двојицу запослених сервисера или монтера, а како је овде у питању монтажа 2 лифта, који се могу монтирати један за другим, у том случају је потребно ангажовати двојицу запослених. Уколико се лифтови монтирају паралелни-истовремено, довољно је ангажовати четворицу запослених. С обзиром на наведено, молимо да размотрите наведени услов, како би исти био примерен предмету јавне набавке (чл. 77. Закона о јавним набавкама) и како би се омогућило учешће што већег броја понуђача.

2. У обрасцу Структуре цене, где је наведен технички опис лифтова, за путнички лифт стоји да су димензије возног окна 1500мм x 1700 мм, да су димензије кабине 1100 x 1400 мм, а димензије врата 900 x 2000 мм.

За лифт носивости 630 кг, са наведеним вратима, минимално возно окно је 1600 x 1800 мм, а оптимално, 1650 x 1800 мм. Дакле, у наведено возно окно, не могу се сместити тражена кабина и тражена врата. Уколико постоји могућност, треба проширити возно окно. У дато возно окно, могу да стану кабина макс.димензија 1050 x 1300мм (што одговара носивости 450 кг) и врата димензија 800 x 2000 мм.

1. Наручилац сматра да је услов у вези кључног техничког особља (по Чл.77. ЗЈН) примерен предмету јавне набавке.

Наручилац је у Конкурсној документацији предвидео могућност подношења понуде са подизвођачем, заједничке понуде, као и подношење понуде од стране задруге, како би се омогућило учешће што већег броја понуђача.

2. Према условима са објекта, потребно је обезбедити лифтовско постројење са не-стандардним возним окном, а за димензије кабине и лифтовских врата који задовољавају услове типа објекта. Према пројектном решењу и цртежима могуће је извести лифтовско постројење са датим мерама.



"Геронтолошки центар Београд"

С. Мишић

Директор