

Република Србија  
Установа "Геронтолошки центар Београд"  
Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49  
Број: 18225-1831/6  
Датум: 23.06.2015.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде-ЈН  
8/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Дана 22.06.2015. године, примили смо факс следећег садржаја:

Предмет: Захтев за појашњењем појединих ставки у отвореном поступку јавна  
набавка бр.8/2015- водоводног и електроматеријала

Поштовани,

Молимо Вас да нам појасните следеће ставке, како бисмо што боље и тачније  
урадили понуду за јавну набавку бр.8/2015- Водоводног и електроматеријала:

**Партија 1- Електроматеријал**

**Ставка 15.,16. - Овако наведени типови сијалица не постоје.**

**Ставка 15.- 70W метал халогена сијалица се не ради са грлом Е40,  
постоји сијалица СМН ТТ 70W Е27**

**Ставка 16.- Да ли се мисли на сијалицу СМН ТТ 100W Е40 или Е27?**

**Ставка 19.- Да ли се мисли на халогени штапић за халогени рефлектор од 500  
W?**

**Ставка 20., 21.- Да ли се мисли на тзв. Стрелу од 18 W и 36 W или на неку  
другу врсту лампе?**

**Ставка 22.23.- Која врста поклопца је у питању? Опални дифузор или са  
сенилом или са сјајним растером.**

**Ставка 24.,25.- Наведене врсте светилки се више не производе. Постоји само  
Дијамант од 28 W.**

**Ставка 26.- На какву светилку се мисли ( осим што је ноћна), колико вати,  
лед или обично светло?**

**Ставка 40.-Да ли се мисли на просечну цену за аутоматске осигураче од 10А-  
32А, јер цена није иста за аутоматски осигурач од 10А и аутоматски осигурач  
од 32А?**

**Ставка 41.-На које постоље за ножасте осигураче се мисли: NV-00 од 160А, NV-  
1 до 250А, NV-2 до 400А?**

**Ставка 57.- Антена LOGA 3 се више не увози због дигитализације сигнала.**

Сставка 68. - Који телефонски апарат је у питању?

Сставка 69. - За који тип телефона је потребна слушалица?

Сставка 71.- За који тип телефона је потребан микрофон?

Унапред захвални,

С поштовањем,

Поштовани, достављамо вам објашњења тражених ставки:

Сставка 15.- Мисли се на сијалицу RNP-T E-40=80W

Сставка 16.- Мисли се на сијалицу RNP-T E-40=100W

Сставка 19. - Као за халогени рефлектор од 500 W

Сставке 20., 21., 22., 23.- У питању су светиљке са вододихтованим поклопцем.

Сставка 24., 25.- Одговара светиљка Дијамант од 28 W.

Сставка 26.- Обично светло, монтира се бочно на зид на струјном каблу има монофазну виљушку и прекидач 0-1 =60 W

Сставка 40.- Да

Сставка 41.- Ножасте осигурачи од 80-250А за постоље до 250А

Сставка 57.- Антена LOGA 3 се поставља тамо где нема кабловске телевизије.

Сставка 68. - Обични стони жичани апарат за канцеларију

Сставка 69. - За тип телефона који ви нудите

Сставка 71.- За тип телефона који ви нудите

У очекивању да смо разјаснили недоумице, желимо вам успех у поступцима јавних набавки и укупном пословању,



за "Геронтолошки центар Београд"

Директор, Сузана Мишић