

Република Србија
Установа "Геронтолошки центар Београд"
Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49
Број: 18225 - 18312
Датум: 26.05.2015

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде-ЈН
8/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Дана 23.06.2015. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Poštovani,
Molim Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN br 8/2015 vodovodni i
elektromaterijal.
Stavke 5., 6., 7. i 8. nisu dobro definisane, molim Vas za pun naziv pumpe i bliže karakteristike tj.
protok i napon.

S poštovanjem,

Образац структуре цена за водоводни материјал појашњење (одговори на питања)
за ставке:

ставка 5: циркулациона пумпа грејања гхр 40 или слично до 100 степени целзијуса-
проток од 5-7м³ на 1h, напон трофазни 380V

ставка 6: циркулациона пумпа грејања гхр 50 или слично до 100 степени целзијуса-
проток од 7-10м³ на 1h, напон трофазни 380 V

ставка 7: циркулациона пумпа грејања гхр 65 или слично до 100 степени целзијуса-
проток од 7-12м³ на 1h, напон трофазни 380 V

ставка 8: циркулациона пумпа грејања гхр 80 или слично до 100 степени целзијуса-
проток од 15-25м³ на 1h, напон трофазни 380 V


Директор Сузана Мишић