



Датум: 20 SEP 2016

Број: 03061-6027

Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928

Централа: +38111/ 2695-605

Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја

Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 26/2016-

КОМПЛЕТИРАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Р.Ј. „ВОЖДОВАЦ“

Дана 17.09.2016. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

1. U setu pitanja i odgovora koji ste objavili 16.09.2016. br. 03061-3976, na prvo postavljeno pitanje Vaš odgovor je glasio:
"Obzirom da navedeni sistemi spadaju u posebne sisteme (gašenje, dojavu i dr.), neophodno je da ponuđač poseduje neophodna ovlašćenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera.", međutim Vaš odgovor je paušalan, neodređen i nejasan, te Vas molimo da razjasnите:
 - Šta podrazumevate pod "navedni sistemi" (množina), predmet javne nabavke se odnosi na samo jedan sistem (ne na više sistema), a to je sistem za automatsku detekciju i dojavu požara, te nam nije jasno na koje još sisteme mislite, molimo navedite ih.
 - Navodite da je neophodno da ponuđač poseduje neophodna ovlašćenja od strane MUP-a RS, da li znate koja su to neophodna ovlašćenja, ako da, molimo Vas da ih taksativno navedete, jer po Zakonu, Rešenje MUP-a koje se odnosi na ispitivanje i servisiranje stabilnih sistema za gašenje požara nije neophodno za bavljenje sistemima za automatsku dojavu požara, te ne vidimo nijedan opravdan razlog zbog kojeg je to postavljeno kao dodatni uslov koji ponuđači moraju da ispune da bi učestvovali u ovoj javnoj nabavci, odnosno ovakav dodatni uslov je diskriminatorski i u apsolutnoj je suprotnosti sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, te Vas molimo da ga izostavite, ili da jasno objasnite opravdanost i obrazložite logičku vezu ovog uslova sa predmetom javne nabavke, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava na sadržaj konkursne dokumentacije.
2. U setu pitanja i odgovora koji ste objavili 16.09.2016. br. 03061-3976, niste dali jasan odgovor na drugo pitanje, odnosno niste odgovorili da li je centralu potrebno postaviti u portirnici unutar objekta **fabrike**, tj. da li je to greška ili nije, jer se ovde radi o sistemu koji se nalazi u Gerontološkoj centru, a ne u fabrici, te Vas molimo za jasan i konkretni odgovor, da li se centrala postavlja u Gerontološkom centru ili u fabrici?
3. U setu pitanja i odgovora koji ste objavili 16.09.2016. br. 03061-3976, niste dali konkretni i jasan odgovor na postavljeno pitanje, već ste uputili ponuđače da sami izvrše uvid u tehnički opis i grafičku dokumentaciju predmetne projektne dokumentacije i eventualno sami izvedu svoj zaključak o tome, čime ste formalno predmetnu projektnu dokumentaciju učinili delom Konkursne dokumentacije, te Vas molimo da date konkretni i jasan odgovor na postavljeno pitanje br. 3 iz ranijeg seta pitanja i odgovora br. 03061-3976, ili da objavite na Portalu

- javnih nabavki predmetnu projektu dokumentaciju kako bi bila dostupna svim potencijalnim ponuđačima pod istim uslovima, odnosno kako bi svi potencijalni ponuđači bili u ravноправном položaju (upućivanjem ponuđača da sami dođu do Naručioca i izvrše uvid u predmetnu projektu dokumentaciju kako bi sebi razjasnili nejasnoće iz objavljene Konkursne dokumentacije dovodi ponuđače u neravnopravan položaj, jer nije isto ponuđaču iz Beograda i npr. nekom ponuđaču iz Vranja da obave uvid, drugi da bi to uradio ima značajno veće troškove nego prvi, čime se oni direktno dovode u neravnopravan položaj što je suprotno članu 12. ZJN koji govori o načelu jednakosti ponuđača).
4. U setu pitanja i odgovora koji ste objavili 16.09.2016. br. 03061-3976, na postavljeno pitanja br. 4 i 5 dali ste paušalan, nejasan i neodređen odgovor, drugim rečima postavili smo Vam konkretno pitanje da li centralna jedinica treba da zadovolji konkretne SRPS EN standarde (54-2, 54-4 i 54-13) ili ne treba i da li druga oprema koja se traži (automatski i ručni javljači požara, javljači sa komorama za uzorkovanje vazduha i sirene) treba da zadovoljavaju konkretne odgovarajuće SRPS EN 54 standarde ili ne treba, te Vas molimo za konkretni i jasan odgovor, treba ili ne treba, a u skladu sa članom 63. ZJN.
 5. U spisku dodatnih uslova koje ponuđači treba da ispune naveli ste, između ostalog, da ponuđač treba da poseduju Rešenje izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Sektora za vanredne situacije, uprava za preventivnu zaštitu, za izradu analiza o zonama opasnosti, međutim posedovanje ovlašćenja MUP-a za obavljanje poslova izrade analiza o zonama opasnosti, na osnovu Zakona o zaštiti od požara i na osnovu svih ostalih zakonskih akata koji se odnose na predmet ove javne nabavke (ugradnja sistema za automatsku dojavu požara), nije neophodno posedovanje Konkursnom dokumentacijom traženog ovlašćenja od MUP-a za obavljanje poslova izrade analiza o zonama opasnosti, što ovaj dodatni uslov čini diskriminatorskim i u direktnoj suprotnosti sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, te Vas molimo da ga izostavite, ili da jasno objasnite opravdanost i obrazložite logičku vezu ovog uslova sa predmetom javne nabavke, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava na sadržaj konkursne dokumentacije.
 6. U spisku dodatnih uslova koje ponuđači treba da ispune naveli ste, između ostalog, da ponuđač treba da poseduje minimalno dva radno angažovana lica sa uverenjem o položenom stručnom ispitу od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, za obavljanje poslova koordinatora za:
 - Izradu projekata za minimum 2 radno angažovana lica i
 - Izvođenje radova za minimum 2 radno angažovana lica,međutim, Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima koja se odnosi na rad koordinatora za izradu projekata i za izvođenje radova (konkretno član 4. Uredbe) definiše da je angažovanje koordinatora potrebno samo onda kada na gradilištu radove izvode, ili je predviđeno da će radove izvoditi, i dva ili više izvođača radova istovremeno, što u ovom slučaju ne mora biti, odnosno sve radove koji su predmet ove javne nabavke može izvesti samo jedan izvođač, što ovaj dodatni uslov čini diskriminatorskim i u direktnoj suprotnosti sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, te Vas molimo da ga izostavite, ili da jasno objasnite opravdanost i obrazložite logičku vezu ovog uslova sa predmetom javne nabavke, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava na sadržaj konkursne dokumentacije.

1. Министарство унутрашњих послова Републике Србије издаје Решења о Овлашћењу за обављање послова извођења посебних система и мера и то:

- 1.** Стабилних система за гашење пожара.
- 2.** Стабилних система за дојаву пожара.
- 3.** Стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара,
- 4.** Електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама

(запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима.

5. Система за одвођење дима и топлоте.

Обзиром на комплексност и сложеност објекта са већ изведеним инсталацијама и веома специфичним профилом корисника и везу између стабилних система за дојаву пожара и планираних стабилних система за гашење пожара према Плану заштите од пожара, који ће заједно чинити мере заштите од пожара, неопходно да извођач поседује овлашћења од стране МУП-а РС за обављање горе наведених послова извођења посебних система и мера, као и за испитивање и сервисирање стабилних система за гашење пожара.

2. Централа се поставља у портирници Геронтолошког центра?

3. Сваки потенцијални понуђач има право да изврши увид у технички опис и графичку документацију као и обиласак самог објекта, што се сматра предношћу у састављању коректне понуде и помоћи понуђачима, где ће се управо према тој пројектној документацији на предметном објекту и изводити наведени радови.

Све супротно од тога, као што би била забрана обиласка објекта или увид у документацију по којој ће се изводити радови сматрало би се неравноправним положајем код понуђача.

4. Централна јединица треба да задовољи SRPS EN стандарде (54-2, 54-4 и 54-13).

Друга опрема која се нуди (автоматски и ручни јављачи пожара, јављачи са коморама за узорковање ваздуха и сирене) треба да задовољава SRPS EN 54 стандарде.

5. На објекту на коме се изводе предметни радови, већ постоје изведена постројења и инсталације са зонама опасности којих је потребно придржавати се, а који су у непосредној вези и близини за предметним извођењем са вероватноћом интеракције, па је неопходно да извођач поседује овлашћења од стране МУП-а за обављање послова израде анализа о зонама опасности.

6. Обзиром да се радови изводе на објекту који је у функцији са специфичном структуром корисника, сматрамо да је неопходно да извођач поседује одговарајућа наведена лица за координацију у циљу безбедности и здравља на раду, како корисника тако и самих извођача радова.



"Геронтолошки центар Београд"

С. Мишић

Директор