



Геронтолошки  
центар Београд

Марије Бурсаћ бр. 49

МБ: 07028768

ПИБ: 100011573

Датум:

Број:

Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928

Центrala: +38111/ 2695-605

Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја

Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 26/2016-

### КОМПЛЕТИРАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Р.Ј. „ВОЖДОВАЦ“

Дана 22.09.2016. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Дана 13.09. Поставили смо Вам ПИТАЊЕ бр. ( које је у сличном сагрђају поставио још 1заинтересовани субјекат)

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЋАЧ МОРА ДА ИСПУНИ  
Да ПОНУЋАЧ као пословни субјект поседује од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије Решења о овлашћењу за обављање послова извођења посебних система и мера и то

- 1.Стабилних система за гашење пожара.
2. Стабилних система за дојаву пожара.
3. Стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
- 4.Електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима,парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима
- 5.Система за одвођење дима и топлоте.

**ПИТАЊЕ Бр. 1: По ком основу се траже наведена ОВЛАШЋЕЊА – Ако је ПРЕДМЕТ ЈН Искључиво- Испорука и Уградња СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ( образац Структуреџена)- За који је потребна само ЛИЦЕНЦА Б-2 - ИЗВОЂЕЊЕ ( и ПРОЈЕКТОВАЊЕ) Стабилних система за дојаву Пожара -Све остale дозволе су НЕПОТРЕБНЕ и СУПРОТНЕ ЗАКОНУ О ЈН.,  
На Наведено Питанје дали сте ОДГОВОР: “ Наведени системи спадају у посебне системе .....**

**НЕ ОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУЋАЧ ПОСЕДУЈЕ  
НЕ ОПХОДНА ОВЛАШЋЕЊА ОД СТРАНЕ  
МУП-а ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА.”**

Одговор смо сматрали Коректним ( што је подразумевало ОВЛАШЋЕЊЕ МУПА за Извођење Система Аутоматске Дојаве пожара -Што и јесте предмет ЈН)

Међутим На слично ПИТАЊЕ које сте добили 17.09 а објавили у одг. 20.09 под бр.03061-4027, нас поново ставља у ЗАБУНУ јер сте се поново Вратили на услове објављене у осн. Тендерској документацији, те стога морамо Вам поново поставити ПИТАЊА; 1. Да ли наведени Услов спада у ОСНОВНЕ услове по Чл. 75.5 Закона о ЈН или додатне услове по чл. 76

( Чл. 75.5 гласи :” да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. ( прим.законом о Заштити од Пожара)

1.1 Да ле се ОБАВЕЗНИ Услови по закону о ЈН могу постављати као ДОДАТНИ услови ( и обратно)

**2. Да ли ПОСТАВЉЕНИ УСЛОВИ ( ОБАВЕЗНИ ) могу односити на ОПРЕМУ И РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ ЈН – По закону о ЈН , или само на ПРЕДМЕТ ЈН**

3. Због Чега Тражите Лиценце за Пројектовање а ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ПРЕДМЕТ ЈН

4. Ако већ тражите “Овлашћења за Обављање послова извођење посебних система за дојаву позара” за наведених 5 области ( од који се ради само једна- Аут. Дојава Пожара)

ПИТАЊЕ : Због чега тражите ЛИЦЕНЦЕ само за 2 електроинженјера, а не и Лиценце за остале области ( нису само електро струке)

Предметни радови који се нуде у поступку ЈН не односе се на објекат који је у изградњи – нов објекат, већ за објекат који се користи “жив објекат” са специфичним профилом корисника - стара лица са ограниченој покретљивошћу, са комплексним постојећим изведеним инсталацијама и опремом која обухвата све посебне системе које смо навели у конкурсној документацији као услови и где ће приликом извођења радова бити неопходна координација из свих области како извођења тако и пројектованог дела а све у циљу безбедности самог објекта и лица која у њему бораве. Лиценце се захтевају за електро инжењере обзиром да је пројекат који је израђен од стране овлашћених институција управо и израђен од стране електро инжењера са лиценцом из те области. Управо у циљу омогућавања од стране наручиоца конкурентности у свему према Закону о ЈН дозвољено је у циљу испуњавања наведених услова из конкурсне документације, подношење заједничких понуда, ангажовање подизвођача и радно ангажовање стручних лица чиме би се покриле све области и преузела одговорност од стране потенцијалних извођача, обзиром на комплексност објекта и постојеће инсталације и опреме, са напоменом са стране безбедности самог објекта и лица која у њему бораве.



“Геронтолошки центар Београд”

С. Мишић

Директор