



Геронтолошки  
центар Београд МБ: 07028768  
ПИБ: 100011573  
Марије Бурсаћ бр. 49

Датум: 26 SEP 2016  
Број: 03061-4075  
Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928  
Централа: +38111/ 2695-605  
Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја  
Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 26/2016-

КОМПЛЕТИРАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Р.Ј. „ВОЖДОВАЦ“

Дана 23.09.2016. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

1. U setu pitanja i odgovora koji ste objavili 16.09.2016. br. 03061-3976, niste dali konkretan i jasan odgovor na postavljeno pitanje br. 3, a u vezi sa centralom koju je potrebno ponuditi, u opisu date stavke stoji da je potrebno ponuditi centralu koja ima mogućnost priključenja detektora u do četiri petlje uz mogućnost priključenja na još četiri linije, da li to znači da treba ponuditi centralu koja inicijalno sadrži priključke za 4 detektorske petlje, a koja se dodavanjem određenih modula/kartica, a ne umrežavanjem sa dodatnim centralama, može proširiti tako da se na nju može povezati ukupno 8 detektorskih petlji, molimo Vas za jasan i precizan odogovor bez upućivanja na uvid u projektnu dokumentaciju u koju uvid nije obavezan na osnovu Konkursne dokumentacije? Podsećamo Vas na član 61. Zakona o javnim nabavkama koji kaže da je naručilac dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a Vi niste objavili projektnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i uvid u nju niste postavili kao obavezu ponuđača, već samo kao preporuku.
2. U opisima četvrte i pete stavke po redu Obrasca strukture cene stoji da je potrebno isporučiti, ugraditi, povezati i ispitati interaktivne detektore požara, te Vas molimo da objasnite šta znači "interaktivni" detektor požara, na kakve tačno osobine ili funkcionalnosti se reč "interaktivni" odnosi, kakav je to "interaktivni" detektor požara?
3. U opisu šeste i sedme stavke po redu Obrasca strukture cene stoji da je potrebno isporučiti, ugraditi, povezati i ispitati paralelni indikator tipa RI31, proizvođača Unipos i isporučiti, ugraditi, povezati i ispitati uzorkivačku komoru tipa YKB-02, proizvođača Unipos, respektivno, bez mogućnosti da ponuđač ponudi isporuku, povezivanje i ispitivanje drugih odgovarajućih dobara, a što je u direktnoj suprotnosti sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama, te Vas molimo da izvršite izmenu opisa ove stavke i uskladite Konkursnu dokumentaciju u sa Zakonom o javnim nabavkama.

**1.** Потребно је понудити централу на коју се може повезати укупно 8 детекторских петљи.

**2.** Интерактивни детектор пожара је врста детектора пожара из терминологије области која је предмет понуде, као што је и “Интерактивна адресибилна централа“, “Интерактивни адресибилни системи“, “Термомаксимални интерактивни адресибилни детектор пожара“, “Термодиференцијални интерактивни адресибилни детектор пожара“, “Комбиновани интерактивни адресибилни детектор пожара оптичко-диференцијални, “Ручни интерактивни адресибилни детектор пожара“ и др.

Иначе интерактивно означава у функционисању система, аутоматски тренутан одговор чим се притисне тастер или дође до одређене промене за коју је систем предвиђен да реагује, односно интерактивност система или опреме личи на одржавање конверзације - одговори корисника мењају начин на који систем функционише.

**3.** За наведене шесте и седме ставке по реду подразумева се да могу и одговарајуће у складу са Законом, али Наручилац је навео одређене према пројекту.

"Геронтолошки центар Београд"



С. Мишић

Директор