

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР**  
Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49  
Број-датум: RAZ-18313 19 JUN 2015

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде  
ЈН 8/2015-Водоводног и електроматеријала**

Дана 18.06.2015. године Установа Геронтолошки центар добила је електронским путем пошту следећег садржаја:

„Poštovani,  
Najljubaznije Vas molim za pojašnjenja u vezi sa JN 8/2015:  
- partija 1  
pozicija 56 - Tražena je signalna lampica. Zamolio bih Vas da kažete u kom preseku ( fi 9, fi 10, fi 22....)?"

Установа Геронтолошки центар наводи:  
За шпорете и рерне округлог облика фи 10 и да сигнална лампица има навој и матицу за уградњу.



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР**  
Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49  
Број-датум: 18225-18315 19 JUN 2015

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде  
ЈН 8/2015-Водоводног и електроматеријала**

Дана 18.06.2015. године Установа Геронтолошки центар добила је електронским путем пошту следећег садржаја:

„Поштовани,  
Најљубазније Вас молим за појашњења у вези са ЈН 8/2015:  
- партија 1

позиција 15 - Траžena je sijalica metalhalogena rhp E40- 80w. Ovakva sijalica postoji само u grlu E27 od 70w. Zamoliću Vas da proverite.


позиција 20-23 - Траžena je neonska armatura u одговарајућим димензијама.  
Да ли сте mislili na klasične armature sa opal difuzorom ili treba da budu vodonepropusne ili lampa strele?

позиција 26 - Траžena je ноћна светилјка зидна. Да ли сте mislili na светилјку која се trajno монтира на зид или светилјка која иде у утичицу?

позиција 40 - Траžen je automatski осигураč 10-35A. Да ли сте mislili na склопку одредjenog stepena osetljivosti ili na klasičan aut. осигураč (10A,16A,20A,25A i 32A)

позиција 41 - Траžen je ноžasti осигураč 80-250A. Да ли сте mislili на осигураč NH1 80A?“

Установа Геронтолошки центар наводи:  
- позиција 15:



Позиција 20-23: неонске арматуре од 18W ДУЖИНЕ 60цм, неонске арматуре од 36 дужине 120цм да буду водонепропустиве.

Позиција 26- изглед као стона лампа само је за монтажу на зиду са прекидачем 0-1 на каблу, на завршетку кабла је монофазна прикључница (вилјушка)

Позиција 40- класичан автоматски осигурач

Позиција 41- ниско напонски осигурачи за постолје до 250A

Директор  
Сузана Мишић



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР**

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број-датум: 10225-181015 19 JUN 2015

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде  
ЈН 7/2015 НАМИРНИЦЕ ДЕО**

Дана 16.06.2015. године Установа Геронтолошки центар добила је електронским путем пошту следећег садржаја:

„Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude  
ЈН 7/2015

1,На страни 8-9 пиše да понуђачи који су у Регистру понуђача, достављају  
Извод из регистра,,„  
моје пitanje je , да ли је довољно доставити Решење о upisu registar  
понуђача?

2,U одговору на пitanja потенцијалног понуђача, sami ste rekli da  
zbrinjavate specifičnu kategoriju stanovništva.....  
Moje pitanje je , da li ste greškom izostavili dostavljanje HACCP-a  
за партију 7/1/2015., sveže поврће i voće, пошто ste za ostale партије  
to zahtevali, a važnost je ista,ishrana je u pitanju, pa Vam ovim putem  
sugerišemo na ispravku dokumentacije.

3,Da li se узорци за pogodnost за ishranu straih достављају на dan  
отварања понуда, ili ћemo posle otvaranja ponuda biti obavešteni kada  
ćemo ih dostaviti?“

Установа Геронтолошки центар наводи следеће:

1. Потребно је доставити Извод из Регистра понуђача.
2. Није потребно достављање ХАЦЦП-а за партију 7/1/2015, свеже поврће и воће.
3. Достављање узорака обавиће се након отварања понуда, по позиву.



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР**  
Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49  
Број-датум: 18225-183174 19 JUN 2015

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде  
ЈН 8/2015-Водоводног и електроматеријала**

Дана 17.06.2015. године Установа Геронтолошки центар добила је електронским путем пошту следећег садржаја:

**„Predmet: Pitanja za JN 8/2015**

Р.бр.	Артикл	Питања
19	ВЛАКНО ХАЛОГЕНО 500 W	Jelu pitanju štapana halogena sijalica 500 w grlo Rx7s?
20	НЕОНСКА АРМАТУРА 1X18W СА ПОКЛОПЦЕМ	Koje svetiljke su u pitanju? Da li su u pitanju vododihtovane svetiljke?
21	НЕОНСКА АРМАТУРА 1X36W СА ПОКЛОПЦЕМ	Koje svetiljke su u pitanju? Da li su u pitanju vododihtovane svetiljke?
22	НЕОНСКА АРМАТУРА 4X18W СА ПОКЛОПЦЕМ	Koje svetiljke su u pitanju? Da li su u pitanju vododihtovane svetiljke?
23	НЕОНСКА АРМАТУРА 2X36W СА ПОКЛОПЦЕМ	Koje svetiljke su u pitanju? Da li su u pitanju vododihtovane svetiljke?
24	ФЕП СВЕТИЉКА 2Д КЛУБ - 1000,00 – R - СИЈАЛИЦА	Koja je snaga svetiljke i koje grlo?
25	ФЛУО ЦЕВ ЗА СВЕТИЉКУ2Д КЛУБ	Koja je snaga svetiljke i koje grlo?
26	НОЋНА СВЕТИЉКА ЗИДНА	Molimo Vas definišite tip svetiljke i snagu izvora.
41	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 80-250A	Koja je veličina osigurača?
68	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	Koji telefon je u pitanju (žični, bežični, marka, tip i model)
69	ТЕЛЕФОНСКА СЛУШАЛИЦА	Telefonska slušalica za koji telefon?
71	ТЕЛЕФОНСКИ МИКРОФОН	Telefonski mikrofon za koji telefon?

У Beogradу, 17.06.15. „

Установа Геронтолошки центар наводи следеће:

Позиција 19. влакно халогено 500w  
- одговор: као за халогени рефлектор до 500w

Позиције 20; 21; 22 и 23 неонске арматуре да ли су у питању вододихтоване светиљке

- одговор: да неонске арматуре за вододихтоване светиљке

Позиција 24; ФЕП свеиљка 2Д клуб које је снаге светиљка  
- одговор: реч је о светиљци од 28w разни произвођачи

Позиција 25; флуо цев за светиљку 2Д клуб које је снаге и које сијалично грло  
- одговор: флуо цев од 28w са 2 пина

Позиција 26; ноћна светиљка зидна

- одговор: изглед као столна лампа само је за монтажу на зиду са прекидачем 0-1 на каблу, на завршетаку кабла је монофазна прикључница ( виљушка )

Позиција 41; ножасти осигурачи 80-250A која је величина осигурача?

- одговор: ниско напонски осигурачи за постолје до 250A

Позиција 68; телефонски апарат да ли је жичани

- одговор: - обичан жичани телефонски апарат са слушалицом за потребе канцеларије

Позиција 69; телефонска слушалица за који телефон

- одговор: телефонска слушалица за телефон који понудите из позиције 68

Позиција 71; телефонски микрофон за који телефон

- одговор: за телефонску слушалицу за телефон који понудите из позиције 68

Директор  
Сузана Мишић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  
Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49  
Број-датум: 18225-18312 19 JUN 2015

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде  
ЈН 8/2015-Водоводног и електроматеријала

Дана 18.06.2015. године Установа Геронтолошки центар добила је електронским путем пошту следећег садржаја:

„**Predmet: ZAHTEV Z ADODATNIM POJAŠNJENJEM PO JN br. 8/2015**

Поштовани,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja vezana za JN 8/2015, partija 1 elektromaterijal,

Pozicija 13. Sijalice E40 500W- o kakvoj sijalici je reč?

Pozicija 15. Sijalica metal-halogena RHP E40 80W-da li je rač o običnoj netal halogenoj sijalici tubularnoj ?Ako jeste da li se nudi 70W ili 100W?

Pozicija 20.Neonska armatura sa poklopcom 1x18W-da li se radi o vododihhtujućoj svetiljci?

Pozicija 24.Fep svetiljka 2D klub-o kakvoj svetiljci je reč?

Pozicija 26. Noćna svetiljka zidna-molim Vas za bliže tehničke karakteristike proizvoda, proizvođača, dimenzije, tehnički crtež, itd.

Pozicija 68. Telefonski aparat-molimo Vas da nam date tačno kakav telefonski aparat Vas je potreban.

Pozicija 69.Telofonska slušalica –kakva slušalica za koji tip telefona?

S поштovanjem,“

Установа Геронтолошки центар наводи следеће:

Позиција 13. Сијалица E40 500W

- Одговор- обична сијалица од 500W

Позиција 15. сијалица RHP E40 80W

- Одговор-



Позиција 20: неонска арматура са поклопцем 1x18w дали се ради о вододихтујућој?

- Да ради се о вододихтујућој

Позиција 24: ФЕП светиљка 2Д клуб

- реч је о светиљци од 28w разни произвођачи

Позиција 26: ноћна светиљка зидна

- изглед као столна лампа само је за монтажу на зиду са прекидачем 0-1 на каблу, на завршетак кабла је монофазна прикључница ( виљушка )

Позиција 68: телефонски апарат који је потребан

- обичан телефонски апарат са слушалицом за потребе канцеларије

Позиција 69: телефонска слушалица

- телефонска слушалица за телефон који понудите из позиције 68.

Директор

Сузана Мишић

