

Република Србија
Установа "Геронтолошки центар Београд"
Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49
Број: 18224-4755/3
Датум: 10 4 DEC 2015

Предмет: Појашњења у вези са припремом понуде-ЈН 28/2015

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА У Р.Ј. ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Дана 02.12.2015. године, примили смо е-mail следећег садржаја:

У Обрасцу структуре цена наводи се опрема АКУ БАТЕРИЈЕ за резервно напајање 4 ком x 7Ач (12 В)- молимо појашњење , на који начин се могу пунити аку батерије са ПП централе , ако је напон аку. батерија 4x12 В= 48 В , а напон ПП централе 24 В

да ли је логичније да се поставе 2 аку батерије 12 В x 18 Ах (уместо 4 7Ах)

2.Не постоје дефинисани радови за монтажу и програмирање опреме - молимо појашњење

- Аку батерије се пуне из саме централе.
- Аку батерије се везују на начин да дају напон од 24 V.
- Није предвиђено да у овом моменту буде извршена монтажа и програмирање система.

"Геронтолошки центар Београд"



С. Мишић

Директор