



Датум: 16 SEP 2016
Број: 03061-3976
Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928
Централа: +38111/ 2695-605
Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја
Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 26/2016-

КОМПЛЕТИРАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Р.Ј. „ВОЖДОВАЦ“

Дана 13.09.2016. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

1. Међу додатним условима које понуђач мора да испуни наведи сте да понуђач мора да поседује, издато од стране МУП-а РС, Реšenje за обављање послова: Контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву **и гашење** пожара, односно за сервисирање, преглед опреме, уређаја и инсталација, на основу кадровске и техничке опремљености, међутим предмет јавне набавке јесте “Комплетирање система дојаве пожара Р.Ј. Дом “Вождовац” и односи се само и искључиво на систем за аут. дојаву пожара (ово се види и у предмеру радова и опреме, а не на гашење пожара, што је сасвим нешто друго, те Вас молимо да разјасните/дефинишете логичку везу између додатног услова да понуђач треба да има одговарајуће решење МУП-а које се односи на системе за гашење пожара и предмета ове јавне набавке, или да изоставите овај додатни услов, тј. да као додатни услов тражите одговарајуће решење МУП-а које се односи само на системе за аут. дојаву пожара, а не и на системе за гашење пожара.
2. У опису прве по реду ставке Обраса структуре цене, стоји да је централу потребно поставити у просторији са дежурством у дневном периоду (портирница унутар објекта **fabrike**), међутим овде је реч о Геронтолошком центру, те препостављамо да је у питању нека грешка, или није? У вези са претходним, да ли постоји одговарајућа пројектна документација на основу које ће се изводити радови који су предмет ове јавне набавке, да ли је на дату пројектну документацију своју сагласност дао надлежни орган и да ли се и када може извршити увид у пројектну документацију?
3. У опису прве по реду ставке Обраса структуре цене стоји да је потребно понудити централу која има могућност прикључења детектора у до четри петље уз могућност проширења на још четри линије, да ли то значи да треба понудити централу која иницијално садржи прикључке за 4 детекторске петље, а која се додавањем одређених модула/картица, а не умрежавањем са додатним централама, може проширити тако да се на њу може повезати укупно 8 детекторских петљи?
4. Да ли централна јединица описана у првој по реду ставци Обраса структуре цене треба да, у складу са важећим техничким прописима, задовољава важећи SRPS EN стандард који регулише ову област, конкретно SRPS EN 54-2, SRPS EN 54-4 и SRPS EN 54-13, односно одговарајуће европске EN стандарде?

5. Da li ostala oprema koja se traži u Obrascu strukture cene (automatski i ručni javljači, javljači sa komorama za uzorkovanje vazduha i sirene) treba da, u skladu sa važećim tehničkim propisima, zadovoljava odgovarajuće SRPS EN standarde koji regulišu ovu oblast?
1. Обзиром да наведени системи спадају у посебне системе (гасење, дојаву и др), неопходно је да понуђач поседује неопходна овлашћења од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, за обављање послова извођења посебних система и мера.
2. Постоји одговарајућа пројектна документација на основу које ће се изводити радови који су предмет ове јавне набавке и која се може дати на увид сваком потенцијалном понудјачу.
У току је процедура исходавања сагласности од стране надлезних органа на наведену пројектну документацију.
3. У техничком опису текстуалног дела као и у графичкој документацији предметне пројектне документације детаљно је приказано функционисање целокупног система и која се може дати на увид сваком потенцијалном понуђачу.
- 4 и 5. Целокупна опрема која се нуди, потребно је да је у складу са важећим техничким прописима и да задовољава важеће стандарде за Републику Србију, обзиром да ће се након завршетка радова извршити преглед објекта од стране надлежних органа, односно у свему према пројектној документацији која се може дати на увид сваком потенцијалном понуђачу.

"Геронтолошки центар Београд"



С. Мишић

Директор